



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมอ
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมอ
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้น

ร่าง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำกวดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเสมา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น...

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่...๑...เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ



(ธาดา หิรัญภูวนาถ)


นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมา

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายกฤษณธร เลิศสำโรง)

นายอำเภอสูงเนิน





ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อบังคับใช้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ทั้งนี้เพื่อ
ควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และร่างข้อบัญญัติฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๖ ประกอบกับนายอำเภอสูงเนินได้ให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ธาดา หิรัญภูวนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติขึ้น



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดการจัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเสมา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิบน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นกรถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น...

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่...๑...เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ



(ธาดา หิรัญภูวนาถ)


นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมา

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายกฤษณธร เลิศสำโรง)

นายอำเภอสูงเนิน



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

1. นายเต็มศักดิ์	ศรีเพ็ชร	ประธานสภา
2. นายเสกสรร	หวลขุนทด	รองประธานสภา
3. นายประยวน	จอมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
4. นางสาวแก้ว	มาลัยทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
5. นายทองใส	เฟดสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
6. นายศรายุทธ	เมฆขุนทด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
7. นางสาวเบญจวรรณ	ภิญโญวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
8. นายประดิษฐ์	อู่สูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
9. นายวรจิตร	คนธ์สูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
10. นายสถิตย์	มะสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
11. นายอะทิศ	จอสสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
12. นายอิทธิกร	ทิศกระโทก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
13. นางสาวลัดดา	แสงตะคุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
14. นางเตือนใจ	พันธุ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
15. นางจุฬาร	สายยศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
16. นายพรชัย	ฟ้างสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
17. นายพิริยะ	ราศรี	เลขานุการสภา

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดาบตำรวจจราดา	หิรัญภูวนาถ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายนิคม	ชาสูงเนิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
3. นายวีระชัย	กิมสูงเนิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

สำเนาถูกต้อง

(นายพิริยะ ราศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีนายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร 1.1 เรื่อง ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , ผู้บริหาร , พนักงาน และ ประธานสภาฯ พนักงานจ้างทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน

1.2 เรื่อง ขอขอบคุณ ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , ผู้บริหาร , พนักงาน และ พนักงานจ้าง ที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาเป็นเจ้าภาพ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภามัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

มติที่ประชุม รับรอง 16 เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระตุ่ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2570) **สำเนาถูกต้อง** ปีที่ 3/2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร เชิญท่านปลัดฯ ให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ต่อไปด้วย
(นายพิริยะ ราตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายพิริยะ ราตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพิริยะ ราตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอแจ้งรายละเอียด โครงการในการพิจารณาในคราวต่อไป มีการแก้ไขหรือไม่ เพื่อพิจารณาเข้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2567 เพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการในหมวดของงบลงทุน ดังนี้

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนางภักดิ์ธิดา ปัญญาใส เพิ่มสายดับ จำนวน 3 หลอด ระยะทาง 177.00 เมตร บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 25,000 บาท
2. โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 13,000 บาท
3. โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ระยะทาง 200.00 เมตร ซอยบ้านนายนพดล สมพาน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 14,300 บาท
4. โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย (บึงเหมือดแอ่) บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย (บึงเหมือดแอ่) บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท
6. โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 41,100 บาท
7. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น บริเวณ 1. บ้านเลขที่ 223 บ้านนายประยุทธ์ โชติจันทิก 2. บ้านเลขที่ 323 บ้านนางสาวพิกุล โชติจันทิก 3. บ้านเลขที่ 95 บ้านนางสมคิด เสริฐจันทิก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 5,000 บาท
8. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 1 ตัว หน้า ร.ร. บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000 บาท
9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 150.00 เมตร จากจุดเริ่มต้นถนนบ้านผู้ใหญ่-สี่แยกผู้พันสุชาติ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 160,000 บาท
(นายพิริยะ ราตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
10. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ระยะทาง 40 เมตร เสริมบ่าขึ้นให้เสมอกถนน เปลี่ยนฝารางระบายน้ำเป็นฝาเหล็ก ซอยกลางบ้าน-ข้างวัดทะเล เนื่องจากมี 6 เสาที่ขวางทางน้ำ บ้านทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 135,000 บาท
11. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ตัดถนน ซอยกลางบ้าน-ข้างวัดทะเล เพื่อทำรางระบายน้ำต่อจากของเดิม บ้านทะเล ขนาดกว้าง 40 ซม ยาว 7 ม.(ไม่รวมบ่า) หมู่ที่ 4 ตำบลเสมา อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 25,000 บาท

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะพร้อมหลอด ซอยหลังอนามัย ยาว 63.00 เมตร จากบ้านนางบุญรอด ชนม์สูงเนิน-บ้านนางหนูพันธุ์ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 26,000 บาท
13. โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กหน้าบ้าน นายเฉลิมชัย ตั้งจันทิก ฝารางระบาย น้ำตะแกรงเหล็ก 17 ฝา ขนาด 50.00 ซม x 1.00 เมตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 50,500 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบลองฝายหนูป้อม ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 160.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.20 ลูกบาศก์ เมตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 73,000 บาท
15. โครงการจัดซื้อกรอกสำหรับดึงบานเปิด - ปิดฝายหนูป้อม บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,500 บาท
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ระยะทาง 36.00 เมตร บ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 160,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระบอกก๊ก (ต่อจาก ของเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา .015 เมตร บ้านน้อยกุดคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 151,000 บาท
18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนางสมใจ ภูมิโคกรักษ์ รอบสระน้ำสาธารณะ มีบ้านจำนวน 3 หลัง บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (นายพิริยะ ราชศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนายประสสิน พอดสูงเนิน มีบ้านจำนวน 6 หลัง ระยะทาง 62.50 เมตร บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวมลำดับที่ 18 , 19 งบประมาณ 160,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ ระบบอัตโนมัติเชื่อมกับระบบไฟฟ้าประปา หมู่บ้าน บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 160,000 บาท
21. โครงการซ่อมแซมอาคารประชาคม บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 10 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 160,000 บาท

22. โครงการทำฝารางระบายน้ำ ยาว 32.00 เมตร 50 ฝา บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ฝา คสล. ขนาด 0.45x0.40x0.10 เมตร 78 ฝา ฝา คสล. ขนาด 0.30x0.50x0.10 เมตร 10 ฝา ฝา คสล. ขนาด 0.40x0.58x0.10 เมตร 1 ฝา งบประมาณ 60,000 บาท
23. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงเหมือดแอ่ ก่อสร้างรั้วคาวบอย บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท
24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จุดที่ 1 บ้านนางประพาส แก้วสูงเนิน - บ้านนายณภัทร ชนม์สูงเนิน จุดที่ 2 บ้านนางสมบูรณ์ ยอดสูงเนิน และติดตั้งเสาไฟฟ้า 1 ต้น ระยะทางโดยประมาณ 310.00 เมตร ตำบลเสมา บ้านทะเลใน หมู่ที่ 12 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 160,000 บาท
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมปอง แฉงสูงเนิน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บ้านเสมา หมู่ที่ 13 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 61,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงเหมือดแอ่ ก่อสร้างรั้วคาวบอย บ้านเสมา หมู่ที่ 13 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท
27. โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 123,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ระยะทาง 110.00 เมตร บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 - บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 40,000 บาท
(นายพิริยะ ราตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
29. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 2 ตัว หน้าวัดแก่นท้าว บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 30,000 บาท
30. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงเหมือดแอ่ ก่อสร้างรั้วคาวบอย บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลปู่ตา(ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลเสมา บ้านอยู่เจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 161,000 บาท

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมทรง - แยกโรงกลึง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 116,000 บาท

33. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงทะเลบน ก่อสร้างรั้วคาวบอย บ้านทะเลบน หมู่ที่ 16 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 35,700 บาท

34. โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ งบประมาณ 200,000 บาท

35. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเสมา ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ 100,000 บาท

36. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสมา งบประมาณ 60,000 บาท

37. การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 200,000 บาท

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียด ที่เสนอมาร่วมเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายอิทธิกร ทิศกระโทก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน ขอนำเรียน
ส. อบต. หมู่ที่ ๑๐ ในเอกสาร โครงการให้ ท่านสมาชิกทำความเข้าใจว่า เป็นเพียง ชื่อโครงการที่ใช้ในการ
นำเข้าแผนเพียงเท่านั้น ในส่วนของรายละเอียด แบบรูป นั้นจะมีเอกสารประกอบ
อีกครั้ง ในการพิจารณาต่อไป (นายพิริยะ ราศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียด ที่เสนอมาร่วมเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอจะได้ออกมติที่ประชุม เห็นชอบในโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

4.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียใน อาคาร พ.ศ. 2567

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร เชิญท่านปลัดฯ ให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ต่อไปด้วย
ประธานสภาฯ

นายพิริยะ ราชศรี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิริยะ ราชศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ขอแจ้งรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. 2567 ขอแก้ไขเป็น ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.
2566 ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้อปท. ดำเนินการนำร่อง ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสีย และภายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หากมีการขออนุญาตก่อสร้าง กำหนดให้
ต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียด้วย (ตามรายละเอียดแนบนี้)

ร่าง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำกจัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....”

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสมา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่อื่นหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ
กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ล้ำกระโดง ล้ำราง คู คลอง แม่น้ำ
ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารโดยอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น...

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ดาบตำรวจ

สำเนาถูกต้อง

(ธาดา ทิรัญภูวนาถ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

(นายพิริยะ ราศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียด ที่เสนอมาร่วมเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีขอจะได้ขอมติที่ประชุม เห็นชอบใน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

4.3 การขอโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (สำนักปลัด)

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร เชิญท่านปลัดฯ ให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ต่อไปด้วย
ประธานสภาฯ

นายพิริยะ ราตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เลขาธิการสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายพิริยะ ราตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

เรื่องเดิม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดยุทธศาสตร์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

- แทนปืน (รูปหัวใจ)
- หัวฉีดปรับฝอย
- พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

ตั้งไว้ ๓๑,๕๐๐.- บาท จำนวน ๑ ชุด

สำเนาถูกต้อง

(นายพิริยะ ราตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียด ที่เสนอมารวมเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอจะได้ขอมติที่ประชุม เห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (สำนักปลัด)

มติที่ประชุม อนุมัติ 16 เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

4.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร เชิญท่านปลัดฯ ให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ต่อไปด้วย
ประธานสภาฯ

นายพิริยะ ราตรี
เลขาธิการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิริยะ ราตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

เรื่องเดิม

แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ ชุด

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ ชุด

ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดที่เสนอมาเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มีขอจะได้ขอมติที่ประชุม เห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำเนาถูกต้อง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง - เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
(นายพิริยะ ราตรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร
ประธานสภาฯ

5.1 เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยอำเภอสูงเนิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ เสาร์ที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อำเภอสูงเนิน ซึ่งในภาคเช้าจัดให้มีการตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง ภาคค่ำมีการวางพานพุ่ม แต่งการด้วยชุดปกติขาว จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ ทุกท่านและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาและคณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้


ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายพิริยะ ราษฎร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายเต็มศักดิ์ ศรีเพชร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

สำเนาถูกต้อง


(นายพิริยะ ราษฎร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- ตรวจสอบภายใน ๐๐๒๓.๓๕/ ๓๗ ๖๕
- ฐ.ส.



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
 เลขที่ ๒๕๓๒ / ๖๖
 วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๖
 เวลา
 ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน
 ถนนมิตรสัมพันธ์ นม ๓๐๑๗๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
 ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ที่ นม ๘๓๕๐๑/๕๐๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
 ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมารายงานว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอนายอำเภอสูงเนินพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

นายอำเภอสูงเนินพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอสูงเนินได้เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เพื่อโปรดทราบ

ด้วย อ.สูงเนิน เล็งการเห็นชอบ ข้อบัญญัติ
 อบต. เสมา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นายระพีชัย ถีสุงเนิน
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิชัย เลิศสำโรง)
 นายอำเภอสูงเนิน

(นายพิริยะ ราชศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

(นางสาวนริศานต์ ธิกุล)
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ๕ ต.๑ อ.ทร./โทรสาร ๐-๔๔๔๑-๙๗๔๙

ค.ค.

(ฮาดา หิรัญภูวนาด)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อบังคับใช้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ทั้งนี้เพื่อ
ควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา และร่างข้อบัญญัติฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๖ ประกอบกับนายอำเภอสูงเนินได้ให้ความเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาบตำรวจ

(ชาดา หิรัญวนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา